

Tableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités



Nom : LET de Neuville  
NEQ : N/A

Point de suivi # 1 EFF-LET  
Effluent final, lixiviat traité

Suivi régulier

Mois	Date	pH	Coli_Fécaux	MES	DBO5	NH3-N	Comp. Phénol	Zinc	Phosphore total	Commentaires
		Unité pH	UFC / 100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
<b>Normes ►</b>		<b>6 à 9,5</b>	<b>—</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>0,085</b>	<b>0,17</b>	<b>—</b>	
Janvier	2021-01-08	8,2	210	15	5	1,88	<0,01	<0,020	0,61	
	2021-01-14	8,28	73	9	<3	0,84	<0,01	<0,020	0,45	
	2021-01-21	8,29	36	16	<3	0,55	<0,01	<0,020	0,59	
	2021-01-29	8,02	72	20	<3	4,37	<0,01	<0,020	0,57	
Février	2021-02-05	8,04	<10	19	4	4,42	0,01	<0,020	0,41	
	2021-02-12	8,1	130	13	9	2,67	0,01	<0,020	0,48	
	2021-02-19	8,14	45	15	46	17,5	<0,01	<0,020	0,45	O2 insaisant dans SMRPA
	2021-02-26	8,02	<10	16	<4	4,84	<0,01	<0,020	0,43	
Mars	2021-03-04	8,14	130	10	12	1,33	0,01	<0,020	0,34	
	2021-03-11	8,19	580	23	3	2,13	<0,01	<0,020	0,31	
	2021-03-17	8,29	120	11	10	1,25	<0,01	0,02	0,36	
	2021-03-25	8,11	200	12	5	1,63	<0,005	<0,02	0,26	DCO: 247 et NTK: 9,2
Avril	2021-04-01	8,36	27	15	<3	2,26	0,006	0,024	0,23	
	2021-04-07	8,04	18	16	21	1,39	0,01	0,031	0,33	
	2021-04-16	7,89	<10	16	4	0,05	0,005	0,02	0,29	
	2021-04-23	8,04	<10	20	5	5,38	<0,005	0,021	0,72	
Mai	2021-04-28	8,15	<10	17	12	0,3	<0,005	0,03	0,84	
	2021-05-05	8,18	<10	15	<3	0,64	<0,005	0,037	0,87	
	2021-05-12	8,31	<10	16	<4	0,85	<0,005	0,036	0,86	
	2021-05-19	8,11	<10	12	<3	0,44	<0,01	0,031	1,07	
Juin	2021-05-27	8,28	<10	23	3	0,81	<0,01	0,026	1,33	
	2021-06-02	8,22	<10	27	<3	0,41	<0,01	0,029	2,56	
	2021-06-11	8,36	54	25	13	0,28	<0,01	0,022	2,28	
	2021-06-16	8,49	27	20	<4	0,27	<0,01	0,023	1,6	
Juillet	2021-06-23	8,51	<10	58	1	0,16	<0,01	0,023	1	
	2021-06-30	8,39	<10	52	<1	0,17	0,02	0,023	0,81	
	2021-07-08	8,5	<10	12	<3	0,19	<0,01	<0,020	0,95	
	2021-07-15	8,49	<10	4	<3	0,19	<0,01	0,04	0,82	
Août	2021-07-22	8,36	<10	23	8	0,38	0,02	<0,020	1,24	
	2021-07-28	8,5	140	3	<3	0,24	<0,01	<0,020	1,7	
	2021-08-04	8,44	27	29	<4	0,17	<0,01	<0,020	1,3	
Fréquence de suivi ►	2021-08-11	8,37	<10	14	<3	1,09	<0,01	0,024	0,74	
	2021-08-19	8,24	<10	48	8	0,26	<0,01	0,168	0,72	
	2021-08-26	8,65	18	9	<1	0,44	<0,020	<0,020	0,68	
<b>N<sup>bre</sup> de données par année exigées ►</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	bouteille non remplie, erreur de
<b>N<sup>bre</sup> de données transmises ►</b>		<b>43</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	
<b>Commentaires généraux :</b>										